

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0199/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## Geopress presskoppling för PE-rör

- Innehavare** Viega Franz Viegener II GmbH & Co. KG, Ennester Weg 9, D 574 39 Attendorn  
Tel: +49 27 22 61-0, Fax: +49 27 22 61-5 66,  
Hemsida: www.viega.com,
- Information lämnas av** C/O Viega A/S, Blokken 36, DK-3460 Birkerød,  
tel: +45 45 94 29 50, fax: +45 45 94 29 69.  
Organisationsnr: DK25869087, Hemsida: www.viega.com,
- Produkt** Geopress presskoppling tillverkad av rödgods. DN 20x1,8, 25x2,3, 32x2,9, 40x3,6 och 63x5,7. Sammanpressning sker av med speciellt pressverktyg rekommenderat av Viega.
- Avsedd användning** Produkterna är avsedda för sammanfogning av PE-rör vid markförläggning, servisleddning och då endast för distribution av kallvatten. Kopplingen skall förläggas utbytbar. Markförlagd koppling skall kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.
- Handelsnamn** Viega Geopress
- Godkännande** Produkten/erna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Installationer för tappvatten | 6:62 1:a stycket, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Utformning                    | 6:625, 1:a och 4:e stycket                     |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning daterad 06/2003.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-04-01 Nr 12 7804 och appendix av Sitac daterat 2004-10-08 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, MPA NRW.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt

förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
VIEGA Franz Viegner II GmbH & Co. KG, ATTENDORN, TYSKLAND.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning Viega DVGW och Dimension ( $D_y$ )  
Märkningen utgörs också av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| Innehavare                                  | <b>Viega</b>         |
| Boverkets inregistrerade varumärke          | <b>+</b>             |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | <b>SP SITAC 1002</b> |
| Produktens typbeteckning                    | <b>Geopress</b>      |
| Typgodkännandets nummer                     | <b>0199/04</b>       |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum     | <b>nr/datum</b>      |
| Kontrollorgan MPA NRW                       | <b>DVGW</b>          |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 120001847-1, 120001847-2 och 120003282-2 från MPA NRW.
- Kommentarer** Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-03-15, med projektnummer T400199.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2014-12-03

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Johan Åkesson