

GODKÄNNANDEBEVIS

0203/04

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Visign inbyggnadscistern till WC-stol

- Innehavare** Viega A/S, Blokken 36, DK-3460 Birkerød, Danmark.
Tel: +45 45 94 29 50, fax: +45 45 94 29 69, organisationsnr: DK25869087.
Hemsida: www.viega.dk , e-post: viega.dk@viega.com
- Produkt** Viega Visign spolcistern för inbyggnad i WC-modul. Cisternen används med Viega Visign reglage och monteras i kompletta inbyggnadsmoduler för WC i produktserierna Viega Steptec och Viega Eco plus. Spolvattenmängden är justerbar, 3-4 liter för halvspolning och 6-9 liter för helspolning.
- Avsedd användning** Spolcistern för inbyggnad i WC-modul som ska anslutas till WC-stol. 6-9 liter spolmängd för utspolning av fekalier och 3-4 liter spolmängd för utspolning av urin.
- Handelsnamn** WC moduler Viega Steptec och Viega Eco plus.
- Godkännande** Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|---------------|--------------------------------|
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625 1:a, 4:e och 7:e stycket |
- Vid installation ska utrymmet för modulen vara vattentätt och ventilerat, eventuellt utläckande vatten ska ledas till plats där det snabbt kan upptäckas och inte orsaka någon skada.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Viega Visign 2H, daterad 2008-02-18.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-03-03 och diarienummer 127 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, DTI.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
VIEGA Franz Viegner II GmbH & Co. KG, Attendorn, Tyskland.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- Innehavare
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan
- Viega
P
SP SITAC
Visign spolcistern
0203/04
datum
DTI**
- Bedömnings- Rapport 7311221-03 och 5371315-01 från LGA, Tyskland.
underlag
- Kommentarer Spolcisternen uppfyller krav enligt standard SS-EN 14055:2010 och SS-EN 14124:2005.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-10-26.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman