



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4360BT0573

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Strömungswächter (4360)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Profipress G-Gasströmungswächter für die Gasinstallation mit Überströmöffnung
Modell <i>model</i>	2641.2HT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 149323a K 2019-2 vom 23.03.2020 (GWI) Baumusterprüfung: 149323aT0/16165 vom 19.12.2008 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 305-1 (01.12.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

19.12.2023 / 21-0107-GNU

20.07.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
2641.2HT (M/K)	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 2,0/3,2/4,8 m³/h Nennweite: DN 25	
2641.2HT (M/K)	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 4,8/8,0 m³/h Nennweite: DN 32	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C

Einbaulage: waagrecht (Typ K) bzw. senkrecht nach oben (Typ M)

Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 1 und R 1 1/4 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Pressverbinder "Profipress G mit SC-Contur" nach DVGW-G 5614